

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z dn. 28 kwietnia 2023 r. z późn. zmianami) narzuca na operatorów systemów dystrybucyjnych obowiązek corocznej publikacji wskaźników dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w danym roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich stanowiący iloraz liczby odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w danym roku i łącznej liczby obsługiwanych odbiorców – wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący iloraz liczby odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w danym roku i łącznej liczby obsługiwanych odbiorców.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw:

Przerwy planowane- wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwy nieplanowane- spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy:

- 1) Przemijające (mikroprzerwy) - trwające nie dłużej niż 1 sekundę,
- 2) Krótkie - trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,
- 3) Długie - trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,
- 4) Bardzo długie - trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
- 5) Katastrofalne - trwające dłużej niż 24 godziny.

Dane rejestrowe / registration data



ZARMEN GPP sp. z o.o. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 5272737415, KRS: 0000560042, REGON: 361605048, BDO: 000559476
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN

Adres do korespondencji / company address



ZARMEN GPP sp. z o.o. ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
tel.: +48 389 07 00, e-mail: biuro@zarmengpp.pl
www.zarmengpp.pl

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem do obszaru działania ZARMEN GPP Sp. z o.o. za 2023 r.

Data publikacji : 31.03.2023 r.

Wobec braku przyłączonych odbiorców końcowych do sieci dystrybucyjnej w 2022 r. Nie odnotowano przerw w dostawach energii. Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Liczba odbiorców narażonych	1	[szt.]
SAIDI dla przerw planowanych	0,000	[min/odb]
SAIDI dla przerw nieplanowanych	0,000	[min/odb]
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	0,000	[min/odb]
SAIFI dla przerw planowanych	0,000	[szt/odb]
SAIFI dla przerw nieplanowanych	0,000	[szt/odb]
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	0,000	[szt/odb]
MAIFI	0,000	[szt.]